



VdS Schadenverhütung GmbH • Amsterdamer Straße 172-174 • D-50735 Köln

Notifizierte Zertifizierungsstelle für Bauprodukte • Kenn-Nummer 0786
Notified Certification Body for Construction Products • Registration No. 0786

EG-Konformitätszertifikat EC-Certificate of Conformity

0786 – CPD - 50383

Gemäß der Richtlinie 89/106/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (Bauproduktenrichtlinie – CPD), geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22. Juli 1993, wird hiermit bestätigt, dass das Bauprodukt

**Energieversorgungen Typ
"RZN 44xx-KV2" und "RZN 44xx-KSV2"
für integrierte Steuerzentralen**

(Produktmerkmale siehe Anlage 1)

In compliance with the Directive 89/106/EEC of the Council of European Communities of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products (Construction Products Directive - CPD), amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 July 1993, it has been stated that the construction product

**Power Supplies Type
"RZN 44xx-KV2" and "RZN 44xx-KSV2"
for integrated control panels**

(Product parameters see appendix 1)

in Verkehr gebracht durch

placed on the market by

**D+H Mechatronic AG
Gerorg-Sasse-Straße 28-32
D-22949 Ammersbek**

und erzeugt im Herstellwerk

and produced in the factory

**D+H Mechatronic AG
Gerorg-Sasse-Straße 28-32
D-22949 Ammersbek**

durch den Hersteller einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie zusätzlichen Prüfungen von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan unterzogen wird und dass die notifizierte Stelle VdS Schadenverhütung GmbH eine Erstprüfung der relevanten Eigenschaften des Produkts, eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt hat und eine laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchführt.

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bescheinigung der Konformität und die Leistungseigenschaften, beschrieben im Anhang ZA der Norm(en)

is submitted by the manufacturer to a factory production control and to the further testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan and that the notified body VdS Schadenverhütung GmbH has performed the initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control.

This certificate attests that all provisions concerning the attestation of conformity and the performances described in the Annex ZA of the standard

EN 12101-10 : 2005/AC:2007


angewendet wurden und dass das Produkt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 10.11.2008 ausgestellt und gilt solange, wie die Festlegungen in der angeführten harmonisierten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder die werkseigene Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert werden.

were applied and that the product fulfils all the prescribed requirements.

This certificate was first issued on 10.11.2008 and remains valid as long as the conditions laid down in the harmonised technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the FPC itself are not modified significantly.

Köln, 10.11.2008



(i.V. Lüttenberg)

Leiter der Zertifizierungsstelle
Head of Certification Body



**Anlage 1 (Seite 1/1) zu EG-Konformitätszertifikat
Appendix 1 (page 1/1) to EC-Certificate of Conformity**

0786 – CPD – 50383

10.11.2008

Produktmerkmale / Product parameters

Energieversorgungen Typ RZN 44xx-KV2 und RZN44xx-KSV2 für integrierte Steuerzentralen zur Verwendung in Anlagen zur Kontrolle von Rauch- und Wärmeströmungen entsprechend Dokumentenübersicht L59908A02 vom 04.11.2008 und nachfolgender Klassifizierungen:

Klasse: **A**

Umweltklasse: **1**

Power supply type RZN 44xx-KV2 and RZN44xx-KSV2 for control panels for the use in smoke and heat control systems according drawing L59908A02 dated 04.11.2008 as well as following classifications:

Class: **A**

Environmental class: **1**